



Bramming Fjernvarme Amba
Grønningen 7
6740 Bramming

Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Dato

8. januar 2025

Cvr 63446319

Godkendelse 3:

Akkumuleringstank

Grønningen 7, Bramming

Afgørelse

Hermed meddeles godkendelse af revideret projekt-forslag dateret 3. december 2024 – "Ny akkumuleringstank".

Godkendelse meddeles i medfør af Bekendtgørelse nr. 697 af 6. juni 2023 om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg, nærmere bestemt dennes:

- § 3 om godkendelsespligt
- §16-21 om ansøgning og godkendelse.

Projektet er godkendelsespligtigt jf. ovenstående og pkt. 1.2 i Projekt-bekendtgørelsens bilag 1.

Nærværende godkendelse omfatter således følgende hovedpunkter:

- Etablering af ny 2.000 m³ akkumuleringstank
- Gasforbruget reduceres fra 0,26 mio. nm³ til 0 mio. nm³

Tilladelsen kan udnyttes når der foreligger afgørelse for VVM-anmeldelsen.

Der gøres opmærksom på at akkumuleringstanken kræver en byggetilladelse.

Vurdering og begrundelse

Revideret projekt-forslag dateret 3. december 2024 – "Ny akkumulerings-tank" er i overensstemmelse med varmforsyningsloven og dennes formål og det vurderes at projektforslaget samlet set er det mest samfundsøkonomisk fordelagtige projekt og at der er grundlag for at godkende projektet.

Der henvises til yderligere konkret vurdering og begrundelse i det efterfølgende.

Vurdering af projektets samfundsøkonomiske, energimæssige og miljømæssige konsekvenser:

Det vurderes at gennemførelse af projektet vil være det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Gennemførelsen af projektet medfører en samlet samfundsøkonomisk gevinst på 26,4 mio. kr. nutidsværdi set over en planlægningsperiode på 20 år.

Selskabsøkonomi:

Projekter er opgjort til en selskabsøkonomisk nul-løsning, dvs. der er ikke nogen årlig selskabsøkonomisk gevinst, set over den 20-årige planlægningsperiode.

Brugerøkonomi:

Den brugerøkonomiske gevinst er neutral og der føres derfor ikke nogen gevinst tilbage til forbrugerne.

Energimæssig og miljømæssig vurdering:

Det vurderes at gennemførelse af projektet er energimæssigt positivt idet der ses reduceret gasforbrug og forøget elforbrug.

Det vurderes at projektet er miljømæssigt positivt, idet der ses reduktioner på 19.311 tons CO₂-ækvivalenter og 50 tons NO_x.

På baggrund af:

- positiv samfundsøkonomi 26,4 mio. kr.
- en neutral selskabs- og brugerøkonomi,
- et miljø- og energimæssigt positivt projekt

vurderes at nærværende projektforslag er baseret på de rette forudsætninger og samlet set er det samfundsøkonomisk bedste projekt, som er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven og dennes formål og at der er basis for at godkende projektforslaget.

Underretning/partshøring:

Der er gennemført 4 ugers underretning og høring jf. Projektbekendtgørelsens § 18, og der er ikke modtaget bemærkninger.

Venlig hilsen

Henrik Hansen
Varmeplanlægger

Kopi til:
EVIDA, konvertering@evida.dk
N1, kontakt@n1.dk