

Bramming Fjernvarme

Fjernvarmedeklaration 2024

Brændselsfordeling i procent



Samlet andel vedvarende energi inkl. el:

60,9%

Miljødeklaration:

Emissioner til luften	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
Udledning af CO2 (Drivhusgas)	38,7	kg/GJ	139,4	g/kWh
Udledning af CH4 (Drivhusgas)	11,2	g/GJ	40,3	mg/kWh
Udledning af N2O (Drivhusgas)	0,5	g/GJ	1,6	mg/kWh
CO2-ækvivalenter i alt	39,1	kg/GJ	140,9	g/kWh
Udledning af SO2	0,3	g/GJ	1,2	mg/kWh
Udledning af Nox	8,6	g/GJ	31,0	mg/kWh
Inddata periode: 01.01.2024 - 31.12.2024				

Kontaktoplysninger:

Selskab	Bramming Fjernvarme
CVR-nr.	63446319
Adresse	Grønningen 7, 6740 Bramming
Telefon	75173273
Mail	post@brammingfjernvarme.dk

Udarbejdet af:

JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma

Slotsgade 88
9330 Dronninglund
Telefon 98 84 11 55
E-mail: jph@jph.dk

Danmarksvej 30 H1
8660 Skanderborg
Telefon 75 85 95 40
E-mail: skanderborg@jph.dk



Varmevirkningsgradmetode 200%

Rangering iht. Energistyrelsens rangeringsmodel

Værkets rangering**Gul****Rangeringsmodellens grænseværdier**

Lavere CO2e-udledning end luft-vand varmepumpe

Lavere CO2e-udledning end et gasfyr

Højere CO2e-udledning end et gasfyr

Rangeringsmodellen:**DK1**

58 kg CO2-eq/GJ

14 kg CO2-eq/GJ